

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
N 26-МЗ/116 от 25.11.2022г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детский сад
1.2. Адрес объекта г.Красноярск, ул. Мате Залки, 116
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3564.8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка - да; 7915,93 кв.м кв. м
1.4. Год постройки здания 2020г., последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий в 2023г.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 26», МБДОУ №26;
1.7. 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 116;
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление;
1.9. Форма собственности государственная
1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования администрации Советского района г. Красноярска.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Адрес вышестоящей организации: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 36;

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)
образование;
2.2. Виды оказываемых услуг - дошкольное образование, присмотр и уход;
2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста**
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 259 чел.,
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршрутные автобусы № 23 и № 53, до остановки «11 микрорайон»;
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м
3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
3.2.4. Перекрестки: регулируемые с таймером;
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет;
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (описать тротуары с бордюрами, у входа пандус)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да,
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
----------	--	--

1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСОД
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСОД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСОД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСОД
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСОД, реконструкция
6	Система информации на объекте	индивидуальное решение с

	(на всех зонах)	ТСОД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий,

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСОД; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана 2023-2028г.г.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование на комиссии

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от "22" 11 2022 г.

2. Акта обследования объекта: N акта б/н от "22" 11 2022 г.

3. Решения Комиссии _____ от "22" 11 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №26
_____ О.А.Шимохина

"22" ноября 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 26-МЗ/116 от 25.11.2022г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детский сад
1.2. Адрес объекта г. Красноярск, ул. Мате Залки, 11б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3564.8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка - да; 7915,93 кв. м кв. м
1.4. Год постройки здания 2020г., последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 26», МБДОУ №26;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 11б;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление;

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования администрации Советского района г. Красноярска.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Адрес вышестоящей организации: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3б;

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование;

2.2. Виды оказываемых услуг - дошкольное образование, присмотр и уход;

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 161чел.,

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов
и других маломобильных групп населения (МГН)

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
маршрутные автобусы № 23 и № 53, до остановки «11 микрорайон»;
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет
 3.2.4. Перекрестки: регулируемые с таймером;
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет;
 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (описать тротуары с бордюрами, у входа пандус)
 Их обустройство для инвалидов на коляске: да,

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСОД
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСОД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСОД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСОД
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСОД; реконструкция,
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСОД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий,

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСОД; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано _____
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
 уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ №26
_____ О.А. Шимохина

"22" ноября 2022 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
N 26-МЗ/116 от 25.11.2022г.

МБДОУ №26

"22" ноября 2022 г.

Наименование территориального
образования субъекта
Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Детский сад
- 1.2. Адрес объекта г.Красноярск, ул. Мате Залки 11б
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3564.8 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка - да; 7915,93 кв. м кв. м
- 1.4. Год постройки здания 2020, последнего капитального ремонта _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023г.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 26», МБДОУ №26;

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 660127, г. Красноярск, ул. Мате Залки, 11б;

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) - оперативное управление;

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования администрации Советского района г. Красноярск.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Адрес вышестоящей организации: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3б;

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование;

2.2. Виды оказываемых услуг - дошкольное образование, присмотр и уход;

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста**

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 161чел.,

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: маршрутные автобусы № 23 и № 53, до остановки «11 микрорайон»;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет

3.2.4. Перекрестки: регулируемые с таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: Нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (описать тротуары с бордюрами, у входа пандус)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да,

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	Б

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

<***> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСОД
2	Вход (входы) в здание	индивидуальное решение с ТСОД
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с ТСОД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с ТСОД
5	Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с ТСОД, реконструкция
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСОД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий,

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСОД; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения плана 2023–2028гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы Заведующий МБДОУ О.А. Шимохина _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы зам. зав по УВР Т.В. Гареева _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Зам. зав по АХР О.А. Мишкина _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
_____ (Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Управленческое решение согласовано "___" _____ 20__ г.
(протокол N _____)
Комиссией (название) _____.

**I. Результаты обследования: 1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ №26 ул. Мате Залки, 116**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.2.3	8 9 10	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства противоскользящее покрытие	ремонт (текущий, Использование ТСОД
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.2.3	11	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)	Тактильные полосы	ремонт (текущий, Использование ТСОД
1.3	Лестница (наружная)	есть	1.2.3	2 3	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)	Таблицы Брайля, Пандусы, Краевые полосы, противоскользящее покрытие	ремонт (текущий, Использование ТСОД
1.4	Пандус (наружный)	есть	1.2.3. 4.5.6. 7.8	4	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)	Дополнительные поручни	ремонт (текущий, Использование ТСОД
1.5	Автостоянка и парковка	нет					Парковочные места	ремонт (текущий)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 1 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
ТЕРРИТОРИЯ	ДЧ-В - доступно частично всем	3	схема	Решения с использованием ТСОД

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСОД; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования: 2. Входа (входов) в здание
МБДОУ №26 ул. Мате Залки, 116**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	1.2.3	1	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)	Таблицы Брайля, Пандусы, Краевые полосы, противоскользящее покрытие	Ремонт текущий с использованием ТСОД
2.2	Пандус (наружный)	есть	1.2.3	4	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства противоскользящее покрытие	Ремонт текущий с использованием ТСОД
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	1.2.3	2	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)	Тактильные полосы	Ремонт текущий с использованием ТСОД
2.4	Дверь (входная)	есть	1.2.3	1	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства противоскользящее покрытие	Ремонт текущий с использованием ТСОД
2.5	Тамбур	есть	1.2.3	12	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У, С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства	Ремонт текущий с использованием ТСОД
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
ЗДАНИЕ, входная зона	ДЧ-И (К, О, Г, У)	1.2.3 СХЕМЫ		Решения с использованием ТСОД

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСОД; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования: 3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)**

МБДОУ №26 ул. Мате Залки, 116

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридоры (зона ожидания, балкон, тамбур)	есть	17, 27, 24, 48	13 15	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У,С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства, Тактильные полосы	Ремонт текущий с использованием ТСОД
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	1, 2	14	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У,С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства, Тактильные полосы, Краевые яркие полосы	Ремонт текущий с использованием ТСОД
3.3	Пандус (внутри здания)	есть	2	14	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У,С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства Тактильные полосы	Ремонт текущий с использованием ТСОД
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	00	5	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У,С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства Тактильные полосы	Ремонт текущий с использованием ТСОД
3.5	Двери	есть	много	26 27	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У,С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства Тактильные полосы	Ремонт текущий с использованием ТСОД
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	1, 2, 3	6 7	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У,С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства Тактильные полосы	Ремонт текущий с использованием ТСОД
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N плана	N фото	
ЗДАНИЕ	ДЧ-И (К, О, Г, У)	1.2 СХЕМЫ		Решения с использованием ТСОД

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСОД; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I - зона обслуживания инвалидов
МБДОУ №26 ул. Мате Залки, 116**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	12(2э), 38(1э), 8(1э)	24 25 28	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У,С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства Тактильные полосы	Ремонт текущий с использованием ТСОД
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	8(2э) 10(2э)	16 17	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У,С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства Тактильные полосы	Ремонт текущий с использованием ТСОД
4.3	Групповая форма обслуживания	есть	Все группы 1этажа	22 23	Удовл.	ДЧ-И (К, О, Г, У,С)	Таблицы Брайля, звуковые устройства Тактильные полосы	Ремонт текущий с использованием ТСОД
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
ЗДАНИЕ, кабинеты помещения	ДЧ-И (К, О, Г, У)	1-2 схемы		Решения с использованием ТСОД

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСОД; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования: 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда
МБДОУ №26 ул. Мате Залки, 116

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	38 (1э)		Удовл.	ДЧ-И (К, О)		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинет(секретарь)			28	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСОД; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования: 5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ №26 ул. Мате Залки, 116

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната			18 19 20 21				
5.2	Душевая/ванная комната							
5.3	Бытовая комната (гардеробная)			29				
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСОД; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**I. Результаты обследования: 6. Системы информации на объекте
МБДОУ №26 ул. Мате Залки, 116**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства							
6.2	Акустические средства							
6.3	Тактильные средства							
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСОД; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

**Адресная программа (план)
адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения
доступности услуг для инвалидов и других маломобильных
групп населения на территории _____ на ____ год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объек- та	N пас- порта доступ- ности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоя- нию доступ- ности) <***>	Финансирование		Ответст- венный исполни- тель, соиспол- нители	Дата теку- щего конт- роля
				Содержа- ние работ <*>	Вид работ <***>		Объем, тыс. руб.	Источ- ник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: Структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Реестра ОСИ.

<*> Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением - "Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта" Паспорта ОСИ.

<***> Указывается вид работы в соответствии с классификатором: ТР - текущий ремонт; ПСД - подготовка проектно-сметной документации; Стр - строительство; КР - капитальный ремонт; Рек - реконструкция; Орг - организация альтернативной формы обслуживания и другие организационные мероприятия.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ
адресной программы (плана) адаптации объектов социальной
инфраструктуры и обеспечения доступности услуг
для инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ за ____ год

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Выполненные работы		Оценка результата (по состоянию доступности) <***>	Фактические затраты		Причины невыполнения	Заключение
				Содержание работ <*>	Оценка работ <*>		Объем, тыс. руб.	Оценка <****>		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

 <*> Указываются фактически выполненные мероприятия на объекте.

<*> Оценивается объем выполненной работы в сравнении с плановыми работами: полностью; частично; перенесено на следующий период; выполнено сверх плана.

<***> Указывается: ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); ДЧ-В - доступен частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И).

<****> Оценивается в сравнении с плановыми показателями: полностью, частично, не выделено, с дополнительным финансированием.

Информация
о состоянии доступности объектов социальной
инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения
на территории _____ в ____ году <*>

№ п/п	Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности	Общее количество объектов	Количество доступных объектов <*>	Доля доступных объектов (%)
1	2	3	4	5
1.	Все сферы жизнедеятельности			
	в том числе			
2.	Здравоохранение			
3.	Образование			
4.	Социальная защита населения			
5.	Физкультура и спорт			
6.	Культура			
7.	Транспорт			
8.	Связь и информация			
9.	Жилой фонд			
10.	Потребительский рынок			
11.	Места приложения труда			
12.	Иные			

<*> В статистической форме все данные указываются на конец отчетного года.

<*> Указывается общее количество объектов, адаптированных для инвалидов всех категорий, всех степеней доступности объектов (полной, частичной, условной).

**ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАРАМЕТРОВ ДОСТУПНОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
"ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ЗДАНИЮ (УЧАСТОК)"**

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)	1.1. Вход (входы) на территорию		
	1.2. Путь (пути) движения на территории		
	1.3. Лестница (наружная)		
	1.4. Пандус (наружный)		
	1.5. Автостоянка и парковка		
	Наименование и характеристика основных функционально-планировочных элементов (параметры доступности)	Категории инвалидов	Основание – ссылка на пункт СНИП, другие документы (ГОСТ, СП)
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗОНЕ			
	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию	все	3.1
	Информационная поддержка на всех путях движения МГН	все	3.1
	Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)	все	3.2
	Наличие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы), используемые инвалидами или контактирующие с ними	все	3.62
	Организация мест отдыха на участке (рекомендуется)	все	СП
1.1. Вход (входы) на территорию			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
	Оборудование доступными элементами информации об объекте	все	3.11
	Отсутствие на входе для МГН турникетов и навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия или вращающимися	все	3.8
1.2. Путь (пути) движения на территории			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
	Поверхность пути: – отсутствие насыпных и крупноструктурных материалов; – при наличии бетонных плит ровная укладка, толщина швов между плитами – не более 0,015 м	все	3.7
	Лестницы на пути: дублируются пандусами или другими средствами подъема	все	3.9

	Устройства и оборудование: (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты) на стенах зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски	все	3.10
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов)			
	Ширина пути: не менее 1,8 м (при встречном движении инвалидов на креслах-колясках)	К	3.3
	Уклон пути: - поперечный - 1 - 2%; - продольный - не более 5% (при съезде с тротуара и в стесненных местах - до 10% на протяжении не более 10 м)	К, О, С	3.3
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей: - не менее чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	С	3.6
	Бордюры по краям пешеходных путей: высота не менее 0,05 м	К, О, С	3.4
	Бортовой камень на пересечении тротуаров с проезжей частью, вдоль газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения - высота не более 0,04 м	К	3.4
	Подземные и надземные переходы: оборудуются пандусами или подъемными устройствами	К, О	3.5
	Выступающие объекты и подвесное оборудование: - не более 0,1 м (если нижняя кромка их на высоте 0,7 - 2,1 м от уровня пешеходного пути); - не более 0,3 м (при их размещении на отдельно стоящей опоре); - в иных случаях выделять пространство под этими объектами бордюрным камнем, бортиком высотой не менее 0,05 м либо ограждениями высотой не менее 0,7 м; - формы и края подвесного оборудования скруглены	С	3.10
	Установленное оборудование: (в т.ч. таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения) - на горизонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или - на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых на расстоянии 0,7 - 0,8 м от установленного оборудования	С	3.10
1.3. Лестница (наружная)			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
	Дублируются пандусами или другими средствами подъема	все	3.9
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов)			
	Ступени: одинаковой формы: ширина проступей не менее 0,4 м, высота подъемов ступеней - не более 0,12 м; поперечный уклон 1 - 2%	О, С	3.9

	Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части поручня длиннее марша на 0,3 м	О, С	3.32
1.4. Пандус (наружный)			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
	Материалы несущих конструкции пандусов - негорючие	все	3.30
	Высота одного подъема (марша): - до 0,8 м (при уклоне до 8%) - до 0,2 (уклон до 10%)	все	3.29
	Ширина пандуса: при одностороннем движении - не менее 1,0 м (остальные - 1,8 м)	все	3.29
	Горизонтальные площадки: - после каждого марша; - глубина площадки - не менее 1,5 м (в исключительных случаях предусматривать винтовые пандусы)	все	
	Бортики (при перепаде высот более 0,45 м): по краям маршей и горизонтальных поверхностей - высотой не менее 0,05 м	все	3.31
	Поручни (при перепаде высот более 0,45 м): - с двух сторон; - на высоте 0,7 и 0,9 м (в дошкольных учреждениях - и 0,5 м); - завершающие части длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	все	3.32 ГОСТ Р 51261
1.5. Автостоянка и парковка			
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ			
	Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта для инвалидов размещаются не далее 100 м от входов в общественные здания для МГН	все	3.12
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ (для отдельных категорий инвалидов)			
	Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида: - ширина - не менее 3,5 м; - обозначение знаками (международными); - вблизи входа в здание - не далее 50 м	К	3.12
	Количество мест для транспорта инвалидов: (на открытых индивидуальных автостоянках) - не менее 10% (но не менее одного места)	К, О	3.12
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ТИПАМ ОСИ			
	Зоны для парковки (стоянки) автомобиля инвалида при жилых зданиях: - не далее 100 м	все	3.12
	К участку жилого многоквартирного дома - оборудование контрольно-охранными приборами или устройствами сигнализации (для людей с нарушениями зрения и слуха)	С, Г	3.11